



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

Тамбовская область, Мичуринский район,
с. Турмасово

(место составления акта)

« 11 » апреля 2018 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ ТЗ/ 127-1530

С 10⁰⁰ 10.04.2018 г. по 15⁰⁰ 11.04.2018 г.

По адресу/адресам:

393731, область Тамбовская, район Мичуринский, село
Турмасово;
Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новиково,
ул. Центральная, д. 121.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Ростехнадзора от 27.03. 2018г. № ТЗ/127-1530 Перуновского Николая Николаевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Мичуринский аграрный техникум" (ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026800729988; ИНН 6819002700, mich.agroteh@mail.ru 8(47545) 4-60-32

Дата и время проведения проверки:

« 10 » апреля 20 18 г. с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин Продолжительность 3

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Дата и время проведения общей проверки:

« 10 » апреля 20 18 г. с 10 час 00 мин до 15 час 00 мин Продолжительность 6

« 11 » апреля 20 18 г. с 10 час 00 мин до 15 час 00 мин Продолжительность 5

Общая продолжительность проверки: 2 дня/11 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ТОГБПОУ

«Мичуринский аграрный техникум»

Поздняков Николай Александрович

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

30.03.2018 г. 10⁰⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Тюняев Виталий Викторович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» Поздняков Николай Александрович, 8(47545) 4-60-32.

Нестеров Денис Валериевич- заведующий хозяйственной частью ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум ».

В ходе проведения проверки выполнения ранее выданного предписания

от 21.12.2017 № ТЗ/127-6601 ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум», установлено:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1.	Отсутствует работник ответственный за электрохозяйство в целом по учреждению, в т.ч. и в структурном подразделении.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.3, 1.2.7	20.02.2018	Выполнено. Приказ от 30.01.18 №26.
2.	Не назначены работники учреждения, замещающие ответственного за электрохозяйство Учреждения, в т.ч. в структурном подразделении (Староюрьевский филиал).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.3, 1.2.7.	20.02.2018	Выполнено. Приказ от 30.01.18 №26.
3.	Не доработан перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, в т.ч. и в структурном подразделении (Староюрьевский филиал).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.4.3.	20.02.2018	Выполнено. Утвержден директором 06.02.18
4.	Не представлены: - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей потребителя (энергообъектами) и сетевыми организациями.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2.	20.02.2018	В наличии.

5.	Не доработана должностная инструкция ответственного за электрохозяйство учреждения, с указанием его прав и ответственности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. п. 1.2.6, 1.2.8.	20.02.2018	Выполнено. Утвержден директором 06.02.18
6.	Недоработан перечень необходимой технической документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок. Не определен порядок хранения документации, а так же ведения документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1., 1.8.2., 1.8.9.	20.02.2018	Выполнено. Утвержден директором 06.02.18
7.	Не доработан перечень работ выполняемые оперативно-ремонтным персоналом в порядке текущей эксплуатации и не указан порядок регистрации работ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 8.5.	20.02.2018	Выполнено. Утвержден директором 06.02.18
8.	Не доработан перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехнического персонала учреждения, в т.ч. в структурном подразделении учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.4.	20.02.2018	Выполнено. Утвержден директором 27.12.17
9.	Электротехнический персонал учреждения не обеспечен личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1. 7.14.	20.02.2018	Выполнено.
10.	Не представлены списки лиц, имеющих право: единоличного осмотра электроустановок, выдачи распоряжений, наряда-допуска, ведение оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией и выполнение оперативных переключений в Староюрьевском филиале.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ 328н редакции 19.02.2016) гл.3.	20.02.2018	Выполнено. Утвержден директором 06.02.18 Приказ от 06.02.18 №29.
11.	Отсутствуют на средства измерений и учета электрической энергии (измерительные комплексы) паспорта- протоколы или журналы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.11.11	20.02.2018	Выполнено. В наличии.
12.	Электроустановки учреждения не доукомплектованы испытанными, готовыми к использованию электрозащитными средствами. Отсутствует утвержденный руководителем перечень средств	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, 1.7.3, 2.2.21 . Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п.1.4.	20.02.2018	Выполнено. В наличии.

	защиты с указанием мест хранения, согласно Инструкции ПП и ИСЗ.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.1.3.; 1.4. Прил.8.		
13.	Не пересматриваются и не утверждаются схемы электроснабжения учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3-1.8.6.	20.03.2018	Не выполнено.
14.	Не определён порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 3.13.	20.02.2018	Выполнено. Приказ от 06.02.18 №31.
15.	Частично отсутствуют запорные устройства на распределительных щитах, РП, ЩО учреждения в целом.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 3.12.	20.02.2018	Выполнено.
16.	Не определено приказом периодичность очистки электроустановок учебного учреждения (распределительные щиты, щитки освещения, светильников и т.п.), работы не проводятся.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.17.	20.02.2018	Выполнено. Приказ от 06.02.18 №30.
17.	Не пересмотрены и не утверждены однолинейные электрические схемы на панелях щитов, распределительных устройствах и т.п. в целом по учреждению.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3-1.8.6, 2.2.20.	20.02.2018	Не выполнено.
18.	Не на все панели щитов нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, надписи, номинального тока плавкой вставки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	20.02.2018	Не выполнено.
19.	Частично не представлены паспорта на заземляющее устройство зданий и сооружений учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.15 п.1.8.1.,1.8.2.	20.03.2018	Не выполнено.
20.	Не предъявлена следующая документация: - оперативный журнал; - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - журнал учета электрооборудования; - журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям; - ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчётчиков;	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2., 1.8.9.	20.02.2018	Выполнено.

	- журнал учёта электрооборудования; - кабельный журнал;			
21.	Нарушено антикоррозийное покрытие металлических частей ВРУ-0,4 кВ (мастерская сварочная с. Турмасово).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. Правила устройства электроустановок, п.4.1.6	20.02.2018	Выполнено. Фото.
22.	ВРУ-0,4 кВ (электрощитовая) –общезитие с. Турмасово, главный корпус Староюрьевский район, с. Новиково			
	-не проводится техническое обслуживание РУ-0,4 кВ, (пыль, паутина, проводка не уложена, не закреплена, наличие осыпания штукатурки стен и т.п)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.6.1 - 1.6.3	20.03.2018	Выполнено. Фото.
	требуется ремонт полов. (пол должны быть окрашен пыленепроницаемой краской).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.п. 2.2.10., 2.2.40	20.03.2018	Выполнено. Фото.
	открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.7.	20.03.2018	Выполнено. Фото.
	отсутствуют утвержденные ответственным за электрохозяйство схема электроснабжения в РУ-0,4 кВ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.5.18.,1.8.2.,1.8.3.-1.8.5.	20.03.2018	Выполнено. Фото.
23.	Пищеблок - с. Турмасово;			
	-не проводится техническое обслуживание РУ-0,4 кВ (пыль, проводка не уложена, не закреплена, наличие оплавленности проводки и т.п.)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2.,1.6.3-1.6.6. Правила устройства электроустановок п. 1.1.13.	20.03.2018	Выполнено.
	открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.		20.03.2018	Выполнено.
	Электропроводка по стенам и полу к оборудованию частично не уложена и не закреплена.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. Правила устройства электроустановок, п. 2.1.52.	20.03.2018	Выполнено.
	требуется ремонт полов. (пол должны быть окрашен пыленепроницаемой краской).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.п. 2.2.10., 2.2.40	20.03.2018	Выполнено.
24.	РЩ №№1,2-0,4 кВ (Учебный корпус) : силовая и осветительная электропроводка не соответствует требованиям : -наличие проводок с нару-	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.п. 1.2.2.,1.6.1-1.6.3. Правила устройства элект-	20.03.2018	Выполнено.

	<p>шенной изоляцией; наличие перехлёста проводов и кабелей; защитное заземление РЩ не просматриваются, соединения «0» рабочих проводников выполнено под один болт;</p> <p>- окисление и ржавчина на контактных соединениях жил кабелей, проводов; оплавленность проводки и т.п;</p> <p>- наличие строительного мусора;</p>	роустановок, п.4.1.6, п.4.1.19., 2.1.21,		
25.	<p>Испытания и измерения электроустановок учреждения выполнены с нарушениями Правил и НД и в неполном объеме, в том числе и в структурных подразделениях:</p> <p>- измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами,</p> <p>- проверка напряжения прикосновения на территории электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве,</p> <p>- измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок,</p> <p>- измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль».</p>	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.п.1.2.2., прил.3- п.3.6.1-3.6.7.	20.03.2018	Не выполнено.

(с указанием характера нарушений; положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Не проводилось	

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
1.	Выявлены	от 21.12.2017 № ТЗ/127-6601

При проведении проверки выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:



- выявлены факты невыполнения предписания от 21.12.2017 № ТЗ/127-6601 выданное в отношении ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» Верхне - Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный техни-	Лица, допустившие нарушения
-------	--	--	-----------------------------

		ческий документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	
1.	<p>Не выполнен п. 13 предписания от <u>21.12.2017 № ТЗ/127-6601</u></p> <p>Не пересматриваются и не утверждаются схемы электроснабжения учреждения.</p> <p>Срок исполнения-20.03.2018г</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п. 1.8.3-1.8.6.</p>	<p>Поздняков Н.А., Директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»</p>
2.	<p>Не выполнен п. 17 предписания от <u>21.12.2017 № ТЗ/127-6601</u></p> <p>Не пересмотрены и не утверждены однолинейные электрические схемы на панелях щитов, распределительных устройствах и т.п. в целом по учреждению.</p> <p>Срок исполнения-20.02.2018г</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.8.3-1.8.6, 2.2.20.</p>	<p>Поздняков Н.А., Директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»</p>
3.	<p>Не выполнен п. 18 предписания от <u>21.12.2017 № ТЗ/127-6601</u></p> <p>Не на все панели щитов нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, надписи, номинального тока плавкой вставки.</p> <p>Срок исполнения-20.02.2018г</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.</p>	<p>Поздняков Н.А., Директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»</p>
4.	<p>Не выполнен п. 19 предписания от <u>21.12.2017 № ТЗ/127-6601</u></p> <p>Частично не представлены паспорта на заземляющее устройство зданий и сооружений учреждения.</p> <p>Срок исполнения-20.03.2018г</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.15 п.1.8.1.,1.8.2.</p>	<p>Поздняков Н.А., Директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»</p>
5.	<p>Не выполнен п. 25 предписания от <u>21.12.2017 № ТЗ/127-6601</u></p> <p>Испытания и измерения электроустановок учреждения выполнены с нарушениями Правил и НД и в неполном объеме, в том числе и в структурных подразделениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, -проверка напряжения прикосновения на территории электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве, -измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок, -измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль». <p>Срок исполнения-20.03.2018г</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.п.1.2.2., прил.3- п.3.6.1-3.6.7.</p>	<p>Поздняков Н.А., Директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»</p>

(с указанием характера нарушений; положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ТЗ/127-1530 от 11.04.2018 г. на 2 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Тюняев В.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Директор ТОГБПОУ
«Мичуринский аграрный техникум»
Поздняков Николай Александрович

11 апреля 2018г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)