



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/127-1530

с. Турмасово  
(место составления)

11 апреля 20 18  
(дата составления)  
15<sup>00</sup>  
(время составления)

Тамбовскому областному государственному  
бюджетному профессиональному образова-  
тельному учреждению "Мичуринский аграр-  
ный техникум"

Законному представителю

с 10.04 по 11.04. 2018г.г.

по адресу: 393731, область Тамбовская, район  
Мичуринский, село Турмасово;

Тюняев Виталий Викторo- - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области;  
вич

На основании Акта проверки от 11.04.2018 № ТЗ/127-1530 составленного в отношении Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Мичуринский аграрный техникум" (ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум») в присутствии: директора ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» Позднякова Николая Александровича, действующего на основании приказа администрации Тамбовской области Управления образования и науки Тамбовской области от 11.03.2013г.№9-к о назначении на должность и Устава учреждения

*(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)*

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

Принять повторно меры по устранению выявленных нарушений, допущенных ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум», а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения нарушения
1.	Не пересматриваются и не утверждаются схемы электроснабжения учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3-1.8.6.	14.05.2018
2.	Не пересмотрены и не утверждены однолинейные электрические схемы на панелях щитов, распределитель-	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.8.3-1.8.6, 2.2.20.	14.05.2018

	ных устройствах и т.п. в целом по учреждению.		
3.	Не на все панели щитов нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, надписи, номинального тока плавкой вставки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	14.05.2018
4.	Частично не представлены паспорта на заземляющее устройство зданий и сооружений учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.15 п.1.8.1.,1.8.2.	14.05.2018
5.	Испытания и измерения электроустановок учреждения выполнены с нарушениями Правил и НД и в неполном объеме, в том числе и в структурных подразделениях: - измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, - проверка напряжения прикосновения на территории электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве, - измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок, - измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль».	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.п.1.2.2., прил.3- п.3.6.1-3.6.7.	14.05.2018

(с указанием характера нарушений; положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения):

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.**

Подписи лиц, выдавших предписание:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Тюняев В.В.



С предписанием ознакомлен(а), копию предписания на 2-х листах со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Директор ТОГБПОУ  
«Мичуринский аграрный техникум»  
Поздняков Николай Александрович

11 апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)