



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82, г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/127-6601**

с. Турмасово  
(место составления)

21 декабря 20 17  
(дата составления)  
15<sup>00</sup>  
(время составления)

Тамбовскому областному государственному  
бюджетному профессиональному образова-  
тельному учреждению "Мичуринский аграр-  
ный техникум"

Законному представителю

с 15.12 по 21.12. 2017г.

по адресу: 393731, область Тамбовская, район  
Мичуринский, село Турмасово;

Тюняев Виталий Викторо- - государственный инспектор отдела государственного энерге-  
вич тического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области;

На основании Акта проверки от 21.12.2017 № ТЗ/127-6601 составленного в отношении Тамбов-  
ского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-  
ния "Мичуринский аграрный техникум" (ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум») в  
присутствии: директора ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» Позднякова  
Николая Александровича, действующего на основании приказа администрации Тамбовской об-  
ласти Управления образования и науки Тамбовской области от 11.03.2013г.№9-к о назначении  
на должность и Устава учреждения

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных  
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум», а именно:

| № п/и | Описание и характер выявленных нарушений   | Нормативный правовой акт, норма-<br>тивный технический документ, тре-<br>бование которого нарушено или (и)<br>не соблюдено | Сроки<br>устранения<br>нарушения |
|-------|--|--|----------------------------------|
| 1.    | Отсутствует работник ответствен-<br>ный за электрохозяйство в целом по<br>учреждению, в т.ч. и в структурном<br>подразделении. | Правила технической эксплуатации<br>электроустановок потребителей,<br>п. 1.2.3, 1.2.7                                      | 20.02.2018                       |
| 2.    | Не назначены работники учрежде-<br>ния, замещающие ответственного за   | Правила технической эксплуатации<br>электроустановок потребителей п.   | 20.02.2018                       |

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
|     | электрохозяйство Учреждения, в т.ч. в структурном подразделении Староюрьевского филиала.   | 1.2.3, 1.2.7.  |            |
| 3.  | Не доработан перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, в т.ч. и в структурном подразделении (Староюрьевский филиал).                                      | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.4.3.  | 20.02.2018 |
| 4.  | Не представлены:<br>- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей потребителя (энергообъектами) и сетевыми организациями.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2.   | 20.02.2018 |
| 5.  | Не доработана должностная инструкция ответственного за электрохозяйство учреждения, с указанием его прав и ответственности.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. п. 1.2.6, 1.2.8.  | 20.02.2018 |
| 6.  | Недоработан перечень необходимой технической документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок. Не определен порядок хранения документации, а также ведения документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.       | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1., 1.8.2., 1.8.9.  | 20.02.2018 |
| 7.  | Не доработан перечень работ выполняемые оперативно-ремонтным персоналом в порядке текущей эксплуатации и не указан порядок регистрации работ.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.2<br>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 8.5.                                  | 20.02.2018 |
| 8.  | Не доработан перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехнического персонала учреждения, в т.ч. в структурном подразделении учреждения.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.4. .   | 20.02.2018 |
| 9.  | Электротехнический персонал учреждения не обеспечен личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1. 7.14.  | 20.02.2018 |
| 10. | Не представлены списки лиц, имеющих право: единоличного осмотра электроустановок, выдачи распоряжений, наряда-допуска, ведение оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией и выполнение оперативных переключений в Староюрьевском филиале. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.2.<br>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ 328н редакции 19.02.2016) гл.3. | 20.02.2018 |
| 11. | Отсутствуют на средства измерений и учета электрической энергии (изме-   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей   | 20.02.2018 |

|     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
|     | нительные комплексы) паспорта-протоколы или журналы.  | п.2.11.11   |            |
| 12. | Электроустановки учреждения не доукомплектованы испытанными, готовыми к использованию электрозащитными средствами. Отсутствует утвержденный руководителем перечень средств защиты с указанием мест хранения, согласно Инструкции ПП и ИСЗ.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.2.2, 1.7.3, 2.2.21 .<br>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п.1.4.<br>Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.1.3.; 1.4. Прил.8. | 20.02.2018 |
| 13. | Не пересматриваются и не утверждаются схемы электроснабжения учреждения.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3-1.8.6.  | 20.03.2018 |
| 14. | Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 3.13.  | 20.02.2018 |
| 15. | Частично отсутствуют запорные устройства на распределительных щитах, РП, ЩО учреждения в целом.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.4.<br>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 3.12.   | 20.02.2018 |
| 16. | Не определено приказом периодичность очистки электроустановок учебного учреждения (распределительные щиты, щитки освещения, светильников и т.п.), работы не проводятся.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.17.  | 20.02.2018 |
| 17. | Не пересмотрены и не утверждены однолинейные электрические схемы на панелях щитов, распределительных устройствах и т.п. в целом по учреждению.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.8.3-1.8.6, 2.2.20.   | 20.02.2018 |
| 18. | Не на все панели щитов нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, надписи, номинального тока плавкой вставки.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.  | 20.02.2018 |
| 19. | Частично не представлены паспорта на заземляющее устройство зданий и сооружений учреждения.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.15 п.1.8.1.,1.8.2.   | 20.03.2018 |
| 20. | Не предъявлена следующая документация:<br>- оперативный журнал;<br>- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;<br>- журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;<br>- журнал учета электрооборудования;<br>- журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям;<br>- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчёт- | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2., 1.8.9.  | 20.02.2018 |

|     |   |  |            |
|-----|---|--|------------|
|     | чиков;<br>- журнал учёта электрооборудования;<br>- кабельный журнал;  |  |            |
| 21. | Нарушено антикоррозийное покрытие металлических частей ВРУ-0,4 кВ (мастерская сварочная с. Турмасово).  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2.<br>Правила устройства электроустановок, п.4.1.6                                     | 20.02.2018 |
| 22. | ВРУ-0,4 кВ (электрощитовая) –общезитие с. Турмасово, главный корпус Староюрьевский район, с. Новиково   |  |            |
|     | -не проводится техническое обслуживание РУ-0,4 кВ, (пыль, паутина, проводка не уложена, не закреплена, наличие осыпания штукатурки стен и т.п)  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.6.1 -1.6.3  | 20.03.2018 |
|     | требуется ремонт полов.<br>(пол должны быть окрашен пыленепроницаемой краской).   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.п. 2.2.10., 2.2.40  | 20.03.2018 |
|     | открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.7.  | 20.03.2018 |
|     | отсутствуют утвержденные ответственным за электрохозяйство схема электроснабжения в РУ-0,4 кВ.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.5.18.,1.8.2.,1.8.3.-1.8.5.  | 20.03.2018 |
| 23. | Пищеблок - с. Турмасово;  |  |            |
|     | -не проводится техническое обслуживание РУ-0,4 кВ (пыль, проводка не уложена, не закреплена, наличие оплавленности проводки и т.п.)   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2.,1.6.3-1.6.6.<br>Правила устройства электроустановок п. 1.1.13.                      | 20.03.2018 |
|     | открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.7.  | 20.03.2018 |
|     | Электропроводка по стенам и полу к оборудованию частично не уложена и не закреплена.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2.<br>Правила устройства электроустановок, п. 2.1.52.                                  | 20.03.2018 |
| 24. | РЩ №№1,2-0,4 кВ (Учебный корпус):<br>-силовая и осветительная электропроводка не соответствует требованиям :<br>-наличие проводок с нарушенной изоляцией; наличие перехлёста проводов и кабелей; защитное заземление РЩ не просматриваются, соединения «0» рабочих проводников выполнено под один болт;<br>- окисление и ржавчина на контактных соединениях жил кабелей, проводов;<br>оплавленность проводки и т.п; | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.п. 1.2.2.,1.6.1-1.6.3.<br>Правила устройства электроустановок, п.4.1.6, п.4.1.19., 2.1.21, | 20.03.2018 |

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
|     | - наличие строительного мусора;  |  |            |
| 25. | Испытания и измерения электроустановок учреждения выполнены с нарушениями Правил и НД и в неполном объеме, в том числе и в структурных подразделениях:<br>- измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами,<br>- проверка напряжения прикосновения на территории электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве,<br>- измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводов,<br>- измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль». | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.п.1.2.2., прил.3- п.3.6.1-3.6.7. | 20.03.2018 |

(с указанием характера нарушений; положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения):

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.**

Подписи лиц, выдавших предписание:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Тюняев В.В.



С предписанием ознакомлен(а), копию предписания на 5-ти листах со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Директор ТОГБПОУ  
«Мичуринский аграрный техникум»  
Поздняков Николай Александрович

21 декабря 2017 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

|     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
| 25. | <p>- наличие строительного мусора;</p> <p>Испытания и измерения электроустановок учреждения выполнены с нарушениями Правил и НД и в неполном объеме, в том числе и в структурных подразделениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами,</li> <li>- проверка напряжения прикосновения на территории электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве,</li> <li>- измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводов,</li> <li>- измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль».</li> </ul> | <p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.п.1.2.2., прил.3- п.3.6.1-3.6.7.</p> | 20.03.2018 |
|-----|---|---|------------|

(с указанием характера нарушений; положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения):

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.**

Подписи лиц, выдавших предписание:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Тюняев В.В.



С предписанием ознакомлен(а), копию предписания на 5-ти листах со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Директор ТОГБПОУ  
«Мичуринский аграрный техникум»  
Поздняков Николай Александрович

21 декабря 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)