



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

Тамбовская область, Мичуринский район,  
с. Турмасово

*(место составления акта)*

« 15 » июня 2018 г.

*(дата составления акта)*

15 часов 00 минут

*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**

**№ ТЗ/ 127-2417**

С 10<sup>00</sup> 13.06.2018 г. по 15<sup>00</sup> 15.06.2018 г.

По адресу/адресам:

393731, область Тамбовская, район Мичуринский, село  
Турмасово;

*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)*

Ростехнадзора от 25.05. 2018г. № ТЗ/127-2417 Перуновского Николая Николаевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная)*

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Мичуринский аграрный техникум" (ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»)

*(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)*

ОГРН 1026800729988; ИНН 6819002700, [mich.agroteh@mail.ru](mailto:mich.agroteh@mail.ru) 8(47545) 4-60-32

Дата и время проведения проверки:

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 3 дня/15 часов

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Директор ТОГБПОУ

«Мичуринский аграрный техникум»

Поздняков Николай Александрович

*(фамилия, имена, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)*

04.06.2018 г. 10<sup>00</sup>

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(а), проводившие проверку:

Тюняев Виталий Викторович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области.

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали:

Директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» Поздняков Николай Александрович, 8(47545) 4-60-32.

Нестеров Денис Валериевич- заведующий хозяйственной частью ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум».

В ходе проведения проверки выполнения ранее выданного предписания

от 11.04.2018 № ТЗ/127-1530 ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум», установлено:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1.	Не пересматриваются и не утверждаются схемы электрооборудования учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3-1.8.6.	14.05.2018	Выполнено. Утверждены директором 15.04.18
2.	Не пересмотрены и не утверждены однолинейные электрические схемы на панелях щитов, распределительных устройствах и т.п. в целом по учреждению.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.8.3-1.8.6, 2.2.20.	14.05.2018	Выполнено. Утверждены директором 15.04.18
3.	Не на все панели щитов нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, надписи, номинального тока плавкой вставки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	14.05.2018	Выполнено. Утверждены директором 15.04.18
4.	Частично не представлены паспорта на заземляющее устройство зданий и сооружений учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.15 п.1.8.1.,1.8.2.	14.05.2018	В наличии. Утверждены директором 15.04.18
5.	Испытания и измерения электроустановок учреждения выполнены с нарушениями Правил и ИД и в неполном объеме, в том числе и в структурных подразделениях: - измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами,	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.п.1.2.2., прил.3- п.3.6.1-3.6.7.	14.05.2018	Выполнено. ООО «Мегаполис»( св-во от 08.12.17г №207-Т), Тех. Отчеты №№13-16 от апрель 2018г.

-проверка напряжения прикосновения на территории электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве, -измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок, -измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль».		
---	--	--

(с указанием характера нарушений; положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)


№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Не проводилось	


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)


№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
1.	Не выявлены	


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)


  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

Гюняев В.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Директор ТОГБПОУ

«Мичуринский аграрный техникум»

Поздняков Николай Александрович



15 июня 2018г.

(подпись)

ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)